

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

DIRECTORATE FOR STANDARDS
METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND
TESTING CENTER 1

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
CERTIFICATE OF STANDARD CONFORMITY

Số/No: HC.22.00.0071

Chứng nhận sản phẩm/ this is to certify that:

Cáp điện chậm cháy cấp C, cách điện dạng đùn, điện áp danh định đến và bằng 0,6/1kV
r ruột dẫn bằng đồng, cách điện bằng XLPE hoặc PVC,
có hoặc không có áo giáp kim loại, vỏ bọc bằng FR-PVC

Nhãn hiệu/ trade mark: KBI COSMOLINK VINA CABLE

Được sản xuất tại / produced in:

CÔNG TY TNHH CÁP ĐIỆN KBI COSMOLINK VINA

Địa chỉ/ address: Lô 1, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc

Phù hợp với/ conforms to: TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009);

TCVN 9618-21:2013 (IEC 60331-21:1999); TCVN 6613-1-2:2010 (IEC 60332-1-2:2004);

TCVN 6613-3-24:2010 (IEC 60332-3-24:2009).

và được phép sử dụng Dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của Quatest 1
and approved bear Quatest 1 Product certification mark

Phương thức chứng nhận/ system certify:

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN
ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận này và Dấu phù hợp tiêu chuẩn có giá trị từ/ this certificate and the Quality Mark is valid from

07/07/2022 đến/ to 07/07/2025



TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009)
TCVN 9618-21:2013 (IEC 60331-21:1999)
TCVN 6613-1-2:2010 (IEC 60331-1-2:2004)
TCVN 6613-3-24:2010 (IEC 60332-3-24:2009)

Dấu chứng nhận/ Certification mark



GIÁM ĐỐC
Director

Kim Đức Thu